



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХПОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(МТУ РОСТЕХНАДЗОРА)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 2.1-0048 от 22 июня 2026 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная, с переносным комплектом приборов, электролаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Техэкспо Инжиниринг", ИНН 7811485655

Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, внтгмо Смольнинское, 4-я Советская ул., д. 16/10, литера А, помещ. 15-Н, офис К6-1

Адрес обособленного подразделения / фактический адрес электролаборатории / контактный телефон: 129327, г. Москва, внтгмо Бабушкинский, Ленская ул., д. 2/21, помещ. 1/1П; +7(495)966-61-11, зарегистрирована в МТУ Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок / испытаний электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 10 кВ.

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
3. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.

4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Испытание устройств АВР.
7. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
8. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
9. Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ.
10. Измерение напряжения прикосновения и шага.
11. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения.
12. Проверка устройств молниезащиты.
13. Испытание масляных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
14. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
15. Испытание электродвигателей переменного тока.
16. Испытание КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 10 кВ.
17. Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 10 кВ.
18. Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 10 кВ.
19. Испытание сборных и соединительных шин.
20. Испытание вакуумных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
21. Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов).
22. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 10 кВ и мощностью до и выше 1,6 МВА.
23. Испытание элегазовых выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
24. Испытание воздушных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
25. Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 10 кВ.
26. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения.
27. Испытание машин постоянного тока напряжением выше 1000 В.
28. Испытание конденсаторов.
29. Испытание трубчатых разрядников.
30. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.

Свидетельство выдано на основании требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н, акта комиссии от 22 июня 2026 г. № 2.1/22062026, назначенной приказом руководителя МТУ Ростехнадзора

«О порядке регистрации электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий» от 06 мая 2026 г. № ПР-200-93-о.

Срок действия свидетельства установлен до « 22 » июня 2029 года.

Председатель (заместитель председателя) комиссии:

И.о. заместителя руководителя
МТУ Ростехнадзора

должность



подпись

В.Б. Судариков

ФИО