



Перв. лист
Стр. №

Изм. № дата
Взам. инв. №
Изм. № дата
Изм. № дата

№	Наименование	Кол-во
1	Дверь входная правая 900x1900 мм (214.9.05.00 СБ)	1
2	Дверь входная левая 900x1900 мм (214.9.05.00-01 СБ)	1
3	Дверь левая в перегородке 700x1900 мм (214.9.30.00 СБ)	1
4	Дверь правая 900x2475 мм (214.9.04.01.00 СБ)	1
5	Дверь правая 900x2475 мм (214.9.04.02.00 СБ)	1
6	Топливный бак 5000 л	1
7	Ручной насос дублирующий системы топливопополнения	1
8	Электрический насос системы топливопополнения Pusi Panther 56	1
9	Масляный бак 200 л	1
10	Вытяжной воздушный клапан с электроприводом КВ 1200x1350	4
11	Приточный воздушный клапан с электроприводом КВ 1200x2070	3
12	Вытяжной воздушный клапан ВК-400x400 с электроприводом с вытяжным вентилятором KVFU-200A	2
13	Вытяжной воздушный клапан ВК-250x250 с ручным приводом	1
14	Приточный воздушный клапан ВК-250x250 с ручным приводом	1
15	Вытяжной воздушный клапан ВК-400x400 с электроприводом с вентилятором KVFU-200A	1
16	Приточный воздушный клапан ВК-400x400 с электроприводом	1
17	Шкаф РУ (ЩСПН)	1
18	ИБП	1
19	Щит ПУ	1
20	Щит ЩСН	1
21	ИБП	1
22	Щит приборов АЭПТиОС	1
23	Ниша расположения ИПР	1

№	Наименование	Кол-во
24	Устройства автоматического пополнения моторного масла Kenso	1
25	Ручной масляный насос откачки масла из двигателя	1
26	Электрический подогреватель ОЖ	1
27	Дизельный подогреватель ОЖ Теплостар 20ТС-Д-38-БЧ-GR	1
28	Ручной насос заполнения радиаторов ОЖ	1
29	Светильник рабочего освещения РWR-С4 1200 36W 4000K IP65 Contrast	7
30	Светильник аварийного освещения ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ	2
31	Светильник рабочего освещения топливного отсека (ДБП 09-15-001 УХЛ10М1 (Плафон ВС) 1Ех d ИВ Т6 Гб)	1
32	Светильник аварийного освещения топливного отсека (ДБП 09-15-001 УХЛ10М1 (Плафон ВС) 1Ех d ИВ Т6 Гб)	1
33	Выключатель рабочего освещения	2
34	Выключатель освещения топливного отсека	1
35	Разетка 220В	3
36	Монтажные ворота	1
37	Дизель-генераторный агрегат ТЭ.2000С-Т400-3Р	1
38	Контейнер утепленный	1
39	Огнетушитель ОУ-5	3
40	Термостат ДТКБ-2000 (-35...+35)	1
41	Термопреобразователь сопротивления (-40...+80) ДТС125М-РТ100.0.5.60.И	2
42	Разетка для внешнего подключения 400В, 63 А	1
43	Электракандентор 1,25 кВт	1
44	Электракандентор 0ВЭ-4Т взрывозащищенный 1 кВт	1
45	Электракандентор 15 кВт	2

№	Наименование
A	Агрегатный отсек
Б	Электротехнический отсек
В	Топливный отсек

ТЭСП.2000.001.000 ВО

Альтернативная дизельная
электростанция ТЭ.2000С-Т400-3РН

Чертеж с расположением оборудования

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Чубиков А.С.			01		1:25
Проб.	Жуков В.В.			Лист	Листов	1
Т.контр.	Николарец П.М.					
Н.контр.	Жуков В.В.					
Утв.	Жуков В.В.					

Копировал _____ Формат А2