

Типовая межотраслевая форма № КС-14  
Утверждена Постановлением Госкомстата России  
от 30.10.97 № 714



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора по  
строительству и инвестициям

(должность)

Р.А. Исмаилов

(расшифровка подписи)

2019 г.

АКТ №

**приемки законченного строительством объекта  
приемочной комиссией**

Организация ООО «Техэкспо»

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код

Дата составления	Код вида операции	Код		
		строительной организации	участка	объекта

Местонахождение объекта г. Калининград, ул. Ялтинская, д.99а

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная директором МП «Калининградтеплосеть» А.Н. Салминым

(наименование органа, назначившего комиссию)

Приказом № 1113 от "10" октября 2019 года

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект № 06-2018-2 «Разработка рабочей и сметной документации на установку и подключение резервных источников теплоснабжения – дизельных электрогенераторов» (Поставка, установка и подключение резервных источников электроснабжения – дизельных электрогенераторов на РТС «Восточная»)

Строительство

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу г. Калининград, ул. Ялтинская, д.99а

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным не требуется

(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие ООО «БалтСервисСтрой», г. Калининград, ул. Тихая, 24, ОГРН 1133926011009, ИНН 3906290978, КПП 390601001, устройство фундаментной плиты под ДГУ, строительство КЛ-0,4кВ, Прокладка кабеля, монтаж силового электрооборудования, монтаж оборудования, устанавливаемого в щите ША, монтаж кабеля.

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ООО «ПромСпецСервис», г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 5а, ОГРН 1073906022960, ИНН 3906176440, КПП 390601001, БИК 042748701, ОКПО 81597451, ОКТМО 27701000001

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим проектно- сметную и рабочую документацию в составе: 006-2018-ПЗ, 006-2018-ГП, 006-2018-АС.1-6, 006-2018-ЭС.1-6, 006-2018-ЭМ.1-6, 006-2018-ООС, 006-2018-С.

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы МП «Калининградтеплосеть» 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, 58, ИНН 3903003375 /КПП 390601001 /ОГРН 1023901007008 р/с 40702810420010000008 в Калининградском отделении № 8626 ПАО «Сбербанк» /с/с 30101810100000000634/ БИК 042748634, техническое задание

(наименование научно-исследовательских, изыскательских других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена МП «Калининградтеплосеть»

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

“ 22 ” января 2019 год № 48

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май 2019 г.

(месяц, год)

Окончание работ октябрь 2019 г.

(месяц, год)

## 8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке № 06-2018-2 «Разработка рабочей и сметной документации на установку и подключение резервных источников теплоснабжения – дизельных электрогенераторов» (Поставка, установка и подключение резервных источников электроснабжения – дизельных электрогенераторов на РТС «Восточная»)

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Дизельная электростанция 5000*2400*2600, Pmax=715 кВА/572 кВт, Pн=650 кВА/520 кВт, 400/230В, 50Гц. cost=0.8, Iн=936А, ТЭ-520С-Т400	кВт	520	520	520	520

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении № 1).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении \_\_\_\_\_).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

7 237 679 (Семь миллионов двести тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят

Всего \_\_\_\_\_ (девять) руб. 32 коп.

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении № 2 (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия «под ключ» \_\_\_\_\_

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

#### РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 06-2018-2 «Разработка рабочей и сметной документации на установку и подключение резервных источников теплоснабжения – дизельных электрогенераторов» \_\_\_\_\_

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

	Заместитель директора по строительству и инвестициям МП «Калининградтеплосеть» (должность)	 (подпись)	<u>Исмаилов Р.А.</u> (расшифровка подписи)
<b>Председатель комиссии</b>			
<b>Члены комиссии:</b>			
Представители заказчика	Главный энергетик (должность)	 (подпись)	<u>Русанов А.В.</u> (расшифровка подписи)
	Начальник отдела инвестиций (должность)	 (подпись)	<u>Тилинина Е.И.</u> (расшифровка подписи)
	Инженер 1 кат. группы реализации инвестиционных проектов (должность)	 (подпись)	<u>Давыдов Д.С.</u> (расшифровка подписи)
	Начальник ОЦСиНМ (должность)	 (подпись)	<u>Жигулин А.В.</u> (расшифровка подписи)
	Начальник района 1 гр. РТС «Восточная» (должность)	 (подпись)	<u>Терешко А.Ю.</u> (расшифровка подписи)
генерального подрядчика	Генеральный директор ООО "Техэкспо" (должность)	 (подпись)	<u>Врацких Ф.Ю.</u> (расшифровка подписи)
субподрядчика	Генеральный директор ООО " БалтСервисСтрой" (должность)	 (подпись)	<u>Яковлев М.В.</u> (расшифровка подписи)
проектировщика	Генеральный директор ООО «ПромСпецСервис» (должность)	 (подпись)	<u>Маслов А.В.</u> (расшифровка подписи)